

**Щигровской межрайонной прокуратурой проверены пункты приема, переработки и отгрузки древесины.**

Межрайонной прокуратурой установлено, что на территории города Щигры имеется 4 крупных пункта приема, переработки и отгрузки древесины – лесопилки.

В рамках проведенной выездной проверки на каждой из лесопилок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу возникновения и распространения пожаров в границах города Щигры.

В частности, индивидуальными предпринимателями, владеющими лесопилками, не произведена очистка территории от горючих отходов, мусора в виде стружек и сухой растительности, не обеспечено надлежащее состояние находящихся на объекте огнетушителей, на объектах отсутствуют знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено", пожарные щиты, расположенные на объектах укомплектованы не в полном объеме.

В связи с выявленными нарушениями в отношении 4 индивидуальных предпринимателей межрайонным прокурором 07.10.2021 возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Щигровский межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



А.Д. Гурин